

НАРУЧИЛАЦ: Црвени крст Новог Сада – Градска организација

Број : 05-13/6

Шифра ЈН 2/2015

Датум: 01.04.2015.г.

ПРЕДМЕТ: Питања и одговори везани за конкурсну документацију ЈН 2/2015

На основу члана 63. став 2 и став 3 Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.124/2012), комисија за јавну набавку ЈН 2/2015 формирана по решењу број: 05-13/3 од 13.02.2015.г. даје следећу информацију:

У отвореном поступку јавне набавке добара - Набавка грађевинског материјала избеглицама на територији Града Новог Сада за стварање и побољшање услова становања, ЈН 2/2015, примљена су следећа питања:

ПИТАЊЕ:

Предмет: Питања у вези са јавном набавком добара - Набавка грађевинског материјала избеглицама на територији Града Новог Сада за стварање и побољшање услова становања ЈН - 2/2015 :

Поштовани, имамо неколико питања везаних за спецификацију потребних материјала по

ЈН - 2 /2015 :

* Поз. 10 - " Ризла - туцаник"- Која гранулација ?

* Поз. 31 - " испуна..... " - Која је висина испуне, 14 цм или 16 цм ?

* Поз. 36 -" Тегола " - Колико слојева треба да има, 4 или 5 ?

* Поз. 43 и 44 - " Ламинат " - која класа квалитета, I или II ?

* Поз.71 -" Изолација Ø 20"- Која врста изолације, да ли ПЕ пена или вуна или ?

* Поз. 212 и 213 - "Кровни прозор " - Да ли уз кровне прозоре треба понудити и опшивку ?

Ако треба опшивка онда треба дефинисати за коју врсту кровног покривача (да ли цреп или тегола или), јер су различите врсте и цене ? Стандардне димензије кровних прозора су 78 x 118 и 55 x 78, тако да и то треба усагласити.

ОДГОВОР:

Поштовани,

Достављамо Вам одговоре на постављена питања:

1. за редни број 10-ризла –туцаник, гранулација је 0-31
 2. за редни број 31 – висина испуне је 14 цм
 3. за редни број 36 тегола трена да има 5 слјева
 4. за редне бројеве 43 и 44 ламинат је I класе
 5. за редни број 71 Изолација Ø 20 треба да буде ПЕ пена
 6. за редне бројеве 212 и 2013 потребна је опшивка за кров са црепом.
- Такође, уважавамо Вашу примедбу везану за димензије кровних прозора

Имајући у виду промене које настају у опису предметних добара, Наручилац ће извршити измену и допуну конкурсне документације и објавити је на Порталу Управе за јавне набавке и својој интернет страници.

ПИТАЊЕ:

Поштовани,

У вези јавне набавке број 05-13/2015

Кровни прозор 60x60 не постоји, у понуди су прозори 55x78 ,да ли можемо да ставимо њих као варијанту?

ОДГОВОР:

Поштовани,

Можете користити димензију кровних прозора коју сте навели.

Уједно Вас обавештавамо да ћемо извршити измену и допуну конкурсне документације и објавити је на Порталу Управе за јавне набавке и нашој интернет страници уз пречишћен текст конкурсне документације.